

КОПИЯ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.03.576.П.013842.10.07 от 18.10.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **Плиты минераловатные теплоизоляционные фасадные "ИЗОМИН" на синтетическом связующем марок: "Изомин Лайт", "Изомин Венти", "Изомин фасад"**

изготовленная в соответствии
ТУ 5762-002-58256885-2007 **"Плиты минераловатные теплоизоляционные фасадные "ИЗОМИН" на синтетическом связующем"**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(неужелюбопытнее указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СП 2.6.1.758-99 **"Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"**
ГН 2.2.5.1313-03 **"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"**. ГН 2.1.6.1338-03 **"(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"**
СанПиН 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель

ООО "Изомин"

Россия

Московская обл., г. Ступино, ул. Промышленная, вл. 6, стр. 1

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Изомин"

Россия

Московская обл., г. Ступино, ул. Промышленная, вл. 6, стр. 1

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №6191-6 от 13.09.2007г.

Протоколы испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО №10759-7/3082 от

27.08.2007г., №10773-7/3084 от 29.08.2007г., №10772-7/3083

от 30.08.2007г., 10759-18 от 31.08.2007г.

№1601709

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

При насыщенности-0,4 м кв/м.куб, воздухообмене-0,5 об/час:

	ПДК атм.в., мг/м.куб
Формальдегид	0,01 мг/м.куб
Аммиак	0,04 мг/м.куб
Фенол	0,003 мг/м.куб
Бензол	0,1 мг/м.куб
Толуол	0,6 мг/м.куб
Ксилол	0,2 мг/м.куб
Запах	не более 2 баллов
A эфф.	не превышает 370 Бк/кг

Исследованные образцы по содержанию природных радионуклидов соответствует 1 классу строительных материалов

ПДК в.р.в. ПДК атм.в., мг/м.куб

Силикатосодержащая пыль (минеральная вата)	4,0	0,3/0,1
Аммиак	20,0	0,04
Ксилол	50,0	0,2
Формальдегид	0,5	0,01

Область применения:

для теплоизоляции фасадов всех типов зданий и сооружений (А-В).
Для наружных работ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с разделом требований безопасности, изложенных в ту 5762-002-58256885-2007 "Плиты минераловатные теплоизоляционные фасадные "ИЗОМИН" на синтетическом связующем"

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности

Заключение действительно до 08.10.2012г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

О.Л. Гавриленко

А. Н. КАВРА

